

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«13» мая 2025 г., 21250061000218022688
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерля и Шумерлинскому
муниципальному округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного
управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» мая 2025 г., 14 час. 30 мин. № 2505/465-21/25-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Шумерля

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «12» мая 2025 г., № 2505/465-21/25-В/ПВП, учетный номер проверки 21250061000218022688.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Балин Александр Евгеньевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерля и Шумерлинскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственный инспектор города Шумерля и Шумерлинского муниципального округа по пожарному надзору)
- Шутилина Кристина Владиславовна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерля и Шумерлинскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственный инспектор города Шумерля и Шумерлинского муниципального округа по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- Чувашия Чувашская Республика -, г Шумерля, ул Комсомольская, Дом 70 Чувашия Чувашская Республика -, г Шумерля, ул Комсомольская, Дом 70

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "СОСНЯЧОК" ГОРОДА ШУМЕРЛЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 2125005671, адрес регистрации юридического лица: 429124, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, ШУМЕРЛЯ, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 70

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

- с «19» мая 2025 года, 14 час. 30 мин.
по «30» мая 2025 года, 14 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководитель организации не обеспечил наличие на противопожарных дверях, а также на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, приспособления для самозакрывания дверей. Место выявления нарушения: Котельная
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
Срок устранения нарушения:
 20.09.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечение путей эвакуации приспособлениями для самозакрывания дверей.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Фотоматериалы (видео), позволяющие убедиться в выполнении указанного требования.
2. В здании на путях эвакуации (в коридорах) не предусмотрено аварийное освещение, включающееся при отключении основного рабочего освещения. Место выявления нарушения: Котельная
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 9, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания.
Срок устранения нарушения:
 20.09.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить и предусмотреть аварийное освещение на путях эвакуации (в коридорах) обеспечивающих исправную работу при отключении основного рабочего освещения.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Фотоматериалы (видео), позволяющие убедиться в выполнении указанного требования.
3. Производится эксплуатация электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия. Место выявления нарушения: Котельная
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 35 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели со следами термического воздействия.
Срок устранения нарушения:
 20.09.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Произвести замену проводов и кабеля
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Фотоматериалы (видео), позволяющие убедиться в выполнении указанного требования.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерля и Шумерлинскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственный инспектор города Шумерля и Шумерлинского муниципального округа по пожарному надзору) Балин Александр Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00DF8E897C5C2E34FB8102696B2D6B9390
Владелец: Балин Александр Евгеньевич
Действителен с 19.12.2024 по 14.03.2026

подпись

Балин Александр Евгеньевич - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерля и Шумерлинскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственный инспектор города Шумерля и Шумерлинского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 88353621906, e-mail: alexbalin016@gmail.com

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «30» май 2025 г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

